

平成 31 年 4 月 11 日

免震オイルダンパーの交換交渉の結果について

いすみ医療センターに、KYBの免震オイルダンパーが設置されている事を報告いたしましたが、現時点での交換に向けた交渉について報告します。

3月にKYBが、当院を訪問し、設置されている不適合のオイルダンパー全数について交換する旨報告されました。

交換用ダンパーは本年12月までに生産を終了し、交換時期は、来年前半になる見込みです。

尚、現在設置されている、ダンパーについては、第三者機関の調査により、極めてまれに発生する震度6強から7程度の地震に対して、安全性が確認されました。